




PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 002.PP/PEL/612/UPCRT/2019

PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Cirata mengumumkan akan melaksanakan Pelelangan untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - Nama Pekerjaan : **PENGADAAN SECONDARY RELAY INJECTION**
 - Spesifikasi : Tercantum dalam lampiran Pengumuman Pelelangan
 - Jumlah Permintaan : Tercantum dalam lampiran Pengumuman Pelelangan
 - Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang/Jasa
 - Sumber Dana : Anggaran Kit Instalasi PT PJB UP Cirata tahun 2019
 2. Persyaratan Peserta
 - a. Asli surat pendaftaran dan pengambilan dokumen (terlampir)
 - b. Memiliki Surat Ijin Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi Menengah atau Besar, sub bidang Mekanikal/Elektrikal.
 - c. Surat keterangan sebagai sold agent atas produk tersebut.
 - d. Sertifikat DNB yang masih berlaku dengan indikator resiko level 2 dengan rating minimal DD.
 - e. Memiliki pengalaman yang **sejenis** sebanyak 3 (tiga) pekerjaan yang dibuktikan dengan copy kontrak dan dokumen penyelesaian pekerjaan.
 - f. Memiliki tenaga Ahli yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan.
 - g. Surat kuasa pimpinan perusahaan (bila diwakilkan) dan copy KTP dari yang diberi kuasa.
(**untuk point a-e harus dibawa copy dokumen saat pendaftaran lelang**).
 - h. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS pekerjaan terkait.
 3. Pelaksanaan Pengadaan
 - Tempat : Ruang Pengadaan Gedung A, Switchyard PT PJB UP Cirata
 - Alamat : Desa Cadas Sari Kec. Tegal Waru, Plered Purwakarta
 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
 - Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen pelelangan:
 - Tanggal : 22 Januari 2019 s.d. 30 Januari 2019
 - Pukul : 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB
- Penjelasan (aanwijzing) :**
- Hari/Tanggal : Senin / 28 Januari 2019
 - Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
 - Tempat : Ruang Rapat Pengadaan Gedung A, Switchyard PT PJB UP Cirata
- Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Sampul 1 (Administrasi dan Teknis) :**
Disesuaikan dengan hasil penetapan jadwal pada proses aanwijzing pekerjaan
5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari Direktur Utama/pimpinan Perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan perusahaan
 6. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.
 7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (Satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
 8. Memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan terkait






9. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang professional akan dikenakan *sanksi Blacklist selama 6 (enam) Bulan*.

Demikian untuk diketahui dan bagi Rekanan yang berhak serta berminat untuk mengikuti pelelangan agar segera menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan, dan Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Juliana J. S, Laila Y, Rifan Dwi M, Andika R A : (0264) 270928 ext.3067,3068, pengumuman dapat dilihat di website : www.ptjpb.com/procurement/cirata

Cirata, 22 Januari 2019
PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN CIRATA





**LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
PENGADAAN SECONDARY RELAY INJECTION**

NOMOR PENGUMUMAN: 002.PP/PEL/612/UPCRT/2019

Deskripsi Spesifikasi	Unit
Power supply	220 VAC/ 380 VAC, 50/60 Hz
Type	Relay injector for protection (modul digital, electromechanical, relay, protective device)
Communication and Software	Ethernet/ USB/ RS 485 Software tools include
General Application	Fitur <ul style="list-style-type: none">• Memiliki Minimum 8 Channel binary input (programmed, relay)• Memiliki Minimum 4 Channel binary output (programed, relay)• Memiliki Minimum 4 Channel Voltage Source• Memiliki Minimum 6 Channel Ampere Source• Dapat melakukan Sudut fasa test 0 – 359.50 Derajat Untuk sudut fasa dibutuhkan sudut perphasa• Dapat melakukan Setting timer relay sampai dengan 0 – 999.999s• Memiliki kemampuan untuk mengukur resistansi (rotor resistansi)• Memiliki fasilitas tripping contact• Memiliki fitur untuk mengukur transducer
Aksesoris	Include cable uji (colok, capit, tang) (minimal 2 meter), hard case
Manufacture	Eropa, Amerika
Detail spesification	
Frekuensi dan Phase Angle	<u>Frekuensi:</u> Range frekuensi signal sampai dengan 1 kHz Resolution 0 sampai dengan 1 mHz Accuracy sampai dengan 0.5 ppm (typical) <u>Phase:</u> Angle range -360° ... +360° Resolution ± 0.1° Accuracy sampai dengan ±0.25° Bandwidth sampai dengan 3 kHz
Current Source	AC Current out put 6 x sampai dengan 30 A AC Current out put three phase sampai dengan 60 A AC Current out put single phase sampai dengan 120 A (in parallel) <u>Accuracy :</u> Error < 0.1 % Resolution : sampai dengan 10 mA THD : <0.05% at 50/60Hz DC Current Current output sampai dengan 40 A <u>Accuracy :</u> Error < 0.1 % Resolution : 10 mA



**LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
PENGADAAN SECONDARY RELAY INJECTION**

NOMOR PENGUMUMAN: 002.PP/PEL/612/UPCRT/2019

Voltage Source	<p>AC Voltage output three phase sampai dengan 300V (L-N), Single phase 600 V (L-L)</p> <p><u>Accuracy :</u> Error < 0.1 % Resolution : 10 mV in range 300 V THD : <0.05% at 50/60Hz</p> <p>DC Voltage Voltage output sampai dengan 110 V (0...±300V)</p> <p><u>Accuracy :</u> Error < 0.1 % Resolution : 10 mV</p>
Binnary Output	<p>AC Rating: Break capacity sampai dengan 250 V max., I_{max}: 8 amps, minimal 2000 VA max.</p> <p>DC Rating: Break capacity 300 V max., I_{max}: 8 amps, minimal 50 W</p>
Binnary Input	<p>Tegangan AC sampai dengan 250 V Tegangan DC sampai dengan 300 V Binnary input can be programmed for complex simulation</p>
Analog Measurement (transducer) Input	<p>DC IN Volts Range: 0 to ±10 V DC Accuracy: Error <0.003%</p> <p>DC IN Ampere Ranges: 0 to ±1 mA DC, 0 to ±20 mA DC Accuracy: Error <0.003%</p>
Protection	<p>Dilengkapi dengan proteksi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Voltage outputs are protected from short circuits and overloads• Current outputs are protected from short/ open circuits and Overloads• Protection over temperature (optional)
Tool box	<p>a) Laptop Intel Core I7, minimal 14 inch, minimal RAM 8GB, minimal VGA 2GB, minimal HDD 500GB, Windows (2 Set) Reference: THINKPAD, DELL, HP (Branded/ Equivalent Branded)</p> <p>b) Software yang mendukung secondary relay injection (2 Set) (Complete universal modul, complete for all type relay protection test, Software must be control multiple units, free upgraded)</p>

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

PANITIA PENGADAAN
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN CIRATA
Desa Cadassari, Kecamatan Tegalwaru, Plered, Purwakarta 41162

SURAT PENDAFTARAN

Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami:

Nama Perusahaan : A)
Alamat :

Untuk mengikuti proses Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

Pengadaan : (Sesuai Judul Pelelangan)
No PP/Pengumuman : (Sesuai Judul Pelelangan)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT
B)

(Nama Jelas)
C)

Keterangan :

- A = Nama dan Alamat Perusahaan
- B = Tanda tangan Direktur/yang mewakili dan stempel perusahaan
- C = Jabatan